



KONFORMITÄTSBESTÄTIGUNG

STATEMENT OF CONFORMITY

Produkt <i>Product</i>	PV-Wechselrichter mit selbsttätiger Freischaltstelle PV-Power converter with automatic disconnection device
Typenbezeichnung <i>Model/Type reference</i>	FRONIUS SYMO 10.0-3-M, 12.5-3-M, 15.0-3-M, 17.5-3-M, 20.0-3-M,
Firmwareversion	PS: 0.0.6.10; FIL: 0.0.3.10; ReCerbo: 0.1.1.5;
Betriebsdaten und Merkmale <i>Rating and principal characteristics</i>	Max. Eingangsspannung DC: 1000 V Nennspannung: 3/N/PE AC 400/230 V / 50 Hz Nennleistung: 10,0 kW für Typ SYMO 10.0-3-M 12,5 kW für Typ SYMO 12.5-3-M 15,0 kW für Typ SYMO 15.0-3-M 17,5 kW für Typ SYMO 17.5-3-M 20,0 kW für Typ SYMO 20.0-3-M Maximum DC input voltage: 1000 V Rated AC voltage : 3/N/PE AC 400/230 V / 50 Hz Nominal power: 10.0 kW for type SYMO 10.0-3-M 12.5 kW for type SYMO 12.5-3-M 15.0 kW for type SYMO 15.0-3-M 17.5 kW for type SYMO 17.5-3-M 20.0 kW for type SYMO 20.0-3-M
Hersteller <i>Manufacturer</i>	FRONIUS International GmbH Günter Fronius Straße 1, 4600 Wels-Thalheim AUSTRIA
Geprüft im Auftrag von <i>Tested by request of</i>	FRONIUS International GmbH Günter Fronius Straße 1, 4600 Wels-Thalheim AUSTRIA

Auf Basis einer einmaligen Untersuchung eines oder mehrerer Produktmuster wird die Übereinstimmung mit den Anforderungen DIN V VDE V 0126-1-1/A1 der nachfolgend aufgeführten Prüfgrundlage bestätigt. Detaillierte Ergebnisse sind dem Prüfbericht zu entnehmen.
Based upon a single test of one or several product samples, compliance with the requirements of the following test basis is confirmed. Detailed results are provided in the test report.

Prüfgrundlage <i>Test basis</i>	DIN V VDE 0126-1-1/A1 (VDE V 0126-1-1/A1):2012-02
Prüfbericht <i>Test report</i>	5001204-3971-0004/186824, dated 2013-09-26
ID Nummer <i>ID number</i>	40038485

Diese Konformitätsbestätigung berechtigt nicht zur Nutzung eines markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE.
This statement of conformity does not authorize to use any of the legally protected VDE marks.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle/Certification

2013-09-26

Merianstrasse 28, 63069 Offenbach, Germany
phone +49 69 83 06-0, fax: +49 69 83 06-555
e-mail: vde-institut@vde.com, www.vde-institut.com
VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter: www.vde.com/zertifikat
VDE certificates are valid only when published on: www.vde.com/certificate

VDE
INSTITUT