



REPOUSSER LES LIMITES

Wels, 22 decembre 2011

CERTIFICAT DE CONFORMITE FRONIUS IG

**Commission spécialisée de l'électronique
de la centrale des corporations professionnelles
pour la sécurité et la santé de l'union des
corporations artisanales et industrielles**

BP 51 05 80
50941 Cologne

Fronius International GmbH

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Produit: Poste de commutation automatique (ENS)

Type: ENS 25

Utilisation conforme:

Poste de commutation automatique à fonction de coupure inaccessible au distributeur d'énergie, en remplacement équivalent d'un poste de commutation à fonction de coupure accessible à tout moment.

L'ENS est une partie intégrante des onduleurs photovoltaïques :

Fronius IG 15
Fronius IG 40

Fronius IG 20
Fronius IG 50

Fronius IG 30
Fronius IG 60 HV

Fondement de l'essai:

E DIN VDE 0126-1-1 « Poste de mise hors circuit automatique pour installations photovoltaïques d'une puissance nominale $\leq 4,6$ kVA et alimentation parallèle à une phase du réseau d'alimentation public par le biais d'un onduleur (ENS) ». (04.99)

Le concept de sécurité du produit figurant plus haut contrôlé les 14.09.1995 et 13.03.2003 satisfait aux exigences en matière de sécurité en vigueur au moment de l'expédition du présent certificat pour ce qui est de l'emploi conforme indiqué.

Fronius International GmbH
Division Solar Electronique

Ing. Prok. Martin Hackl
Responsable de la Division Solar Electronique